

شماره: ۳۱۱۳/۲۳۵۴
تاریخ: ۱۳۰۰/۴/۱
پیوست: —

شرکت بهره برداری و تعمیراتی - مپنا (سهامی خاص)
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

شماره ثبت: ۲۱۶۹۲۴



جناب آقای پرهیزکار

مدیریت محترم شرکت هوشمندسازان شرق

موضوع: تاییدیه دستگاه تست عایقی روغن ترانسفورماتور

با سلام

احتراما باستحضار می رساند پیرو درخواست جنابعالی در خصوص چک دقت و عملکرد دستگاه تست عایقی روغن ترانسفورماتور، با نمونه گیری روغن ترانس های نیروگاه فردوسی و انجام تست عایقی با دستگاه ساخته شده شرکت هوشمند سازان شرق و مقایسه با نتایج دستگاه خارجی موجود در نیروگاه، دقت و عملکرد دستگاه تست عایقی روغن ترانسفورماتور ساخته شده توسط آن شرکت محترم مورد تایید می باشد.

با احترام

حسن پری پور

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی



مشهد: کیلومتر ۱۵ جاده فوجان - نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی کد پستی: ۹۱۸۵۱۱۳۱۱۳ تلفن: ۹۲-۰۵۱-۳۵۴۲۱۶۹۱-۰۵۱-۳۵۴۲۱۶۸۵-۰۵۱

دفتر تهران - بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، خیابان یکم پلاک ۴ کد پستی ۱۹۱۹۶۱۲۸۷۱ صندوق پستی: ۱۵۱۷۵/۵۶۷ تلفن: ۸۱۹۸۱۸۰۰-۰۲-۸۱۹۸۲۸۰۲

www.mapnaom.com پایگاه اینترنتی